



23160034C059
有效期2029年11月22日

控制编号: LTQR-4520-12

检测报告

TEST REPORT

报告编号: W623-0662A

项目名称: 2023年第四季度废水检测项目

委托单位: 鹤壁市海格化工科技有限公司

检测类别: 委托检测

洛阳黎明检测服务有限公司

Luoyang Liming Testing and Service Co. Ltd.



洛阳黎明检测服务有限公司
Luoyang Liming Testing and Service Co. Ltd.
检测报告
Test Report

报告编号: W623-0662A

第 1 页 共 3 页

项目名称	2023 年第四季度废水检测项目	检测类别	委托检测
委托单位	鹤壁市海格化工科技有限公司	委托人	王梅
样品来源	送样	联系方式	18839231163
来样编号 (批号)	-----	样品数量	2
样品编号	W623-0662-1~2	到样日期	2023.12.18
检测时间	2023.12.18~2023.12.24		
样品状态	见检测结果		
检测项目	见检测结果		
检测依据	见检测结果		
检测结果	检测结果见第 2~3 页 签发日期: 2023 年 12 月 25 日		
备注	/		
编制:	张航元	审核:	张航元
		批准:	王梅



洛阳黎明检测服务有限公司
Luoyang Liming Testing and Service Co. Ltd.
检测报告

Test Report

报告编号: W623-0662A

第 2 页 共 3 页

检测结果

单位: mg/L

样品名称	DW001 (进口) 废水
样品编号	W623-0662-1
样品状态	无色、无气味、无浮油
总有机碳	42.3

检测结果

单位: mg/L

样品名称	DW001 (出口) 废水	《化工行业水污染物间接排放标准》(DB41/1135-2016) 表 1 标准限值
样品编号	W623-0662-2	
样品状态	无色、无气味、无浮油	
总有机碳	37.6	/
总磷	0.54	5
总氮	15.6	50
悬浮物	24	150
五日生化需氧量	22.5	150
*流量, t/d	342	/

注: *流量为企业提供。



洛阳黎明检测服务有限公司
Luoyang Liming Testing and Service Co. Ltd.
检测报告

Test Report

报告编号: W623-0662A

第 3 页 共 3 页

检测分析方法及仪器一览表

序号	检测项目	分析方法	仪器名称/型号/编号	检出限
1	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	紫外可见分光光度计/T6 新世纪/LTIS-390	0.01mg/L
2	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012		0.05mg/L
3	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	分析天平 /ML204/02/LTIS-121	4mg/L
4	总有机碳	水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法 HJ 501-2009	TOC 总有机碳分析仪 /TOC-2000/LTIS-361	0.1mg/L
5	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 /SPX-150B-Z/LTIS-576 多参数分析仪 /DZS-706/LTIS-346	0.5mg/L

*****报告结束*****